




Description

Ladder designed for industrial environments with high loads. Of 100 mm height, Width 400 mm, With INOX protection system, I316L finish. The Megaband® ladder consists of welded and alternating rungs, 100 and 120 mm high and safety edge to protect and strengthen the ladder. Assembly using the Click system for quick connection between sections and accessories. Made of steel, in various sizes and Protection Systems. It is supplied in 3 metre sections.

Advantages

Wide variety of sizes, protection systems and accessories to adapt to the requirements of each electrical installation.

In accordance with IEC 61537 standard. Conforms to NEMA VE-1 standards. CE conformance with directive 2014/35 / EU.

Excellent robotic welding of rungs to the siderails. Maximum load capacity guaranteed.

The rungs are mounted alternately up and down to allow the fixing of the cables.

Joining of ladder using the Click connector system.

Applications

Channeling, Protection and distribution of cables in Electrical installations in Industrial applications: Power Plants, Petrochemical, Chemical, Oil & Gas. Exterior applications with humid environments.

Solutions



OFFSHORE, PORTS ENERGY



www.pemsa-rejiband.com

Any information included in this document is property of Pemsa®. It cannot be copied, total or partially, nor disclosed to third parties nor used without the explicit and written authorization by Pemsa®. These documents total or partially, can be subject to patent and/or be patent pending and therefore protected by intellectual and industrial property rights. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex are registered trademarks property of "Pemsa Cable Management, S.A."



Product data			
ETIM 10	EC000854	u	3
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	61,177	Material	Acero inoxidable AISI 316L
Protection System	INOX	Impact Strength (J)	20 J
Finish	Stainless Steel AISI 316L	Thickness (mm)	1.5
Resistance Class	Class 9D	Section (mm2)	30718
Flange	100	Working temperature range (°C)	-50 °C
Width (mm)	400	Fire resistance	A1 No combustible
Length (m)	3		
kg/u	3,840		

Protection System

CU

PG

EZ

BC

BK8

GC

INOX

PT

AL

LN

CU - Copper electroplated

PG - Pregalvanised

EZ - Electrogalvanised

BC - Electrogalvanised Bichromate

BK8 - High Resistance Coating

GC - Hot Dip Galvanising

INOX - Stainless Steel

PT - Polyester Paint

AL - Aluminum

LN - Brass or Nickel-plated brass

Insulating materials

PC+ABS

PVC

PP

PA6

PA12

PU

PE

NBR

PET

TPV

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS

PVC - Polyvinyl Chloride

PP - Halogen Free Polypropylene

PA6 - Halogen Free Polyamide 6

PA12 - Halogen Free Polyamide 12

PU - Polyurethane


PE - Polyethylene

NBR - NBR rubber

PET - Thermoplastic Polyester

TPV - Thermoplastic

Load diagrams



Ensayos de carga CTA
instalaciones horizontales

Valores obtenidos según la norma IEC 61537 edición 3, con un coeficiente de seguridad del 170% y sin alcanzar en ningún caso el colapso. La unión de los tramos de bandejas debe estar situada a una distancia del apoyo de entre L/4 y L/5, siendo L la distancia entre apoyos.

Load Tests for SWL mounted
in the horizontal plane

Values obtained according to the IEC 61537 standard, edition 3, with a safety coefficient of 170% without ever reaching the collapse point. Tray section joints be situated at a support distance of between L/4 and L/5, L being the distance between supports.


Essais de charge de travail
admissible (CTA) pour les
installations horizontales

Valeurs obtenues conformément à la norme CEI 61537 édition 3, avec un coefficient de sécurité de 170 % et sans jamais atteindre l'effondrement. La jonction des sections du chemin de câbles doit être située à une distance du support comprise entre L/4 et L/5, où L est la distance entre les supports.

Ensaaios de carga CTA em
instalações horizontais

Valores obtidos de acordo com a norma IEC 61537 edição 3, com um coeficiente de segurança de 170% e sem nunca atingir o colapso. A junção das secções de caminhos de cabos deve estar localizada a uma distância do suporte entre L/4 e L/5, sendo L a distância entre apoios.

 mm	 mm	mm ²
100	100	7.318
	150	11.118
	200	15.118
	300	22.918
	400	30.718
	450	34.518
	500	38.518
	600	46.318
	750	57.918
	900	69.718





Ensayos de carga CTA instalaciones horizontales

Valores obtenidos según la norma IEC 61537 edición 3, con un coeficiente de seguridad del 170% y sin alcanzar en ningún caso el colapso. La unión de los tramos de bandejas debe estar situada a una distancia del apoyo de entre L/4 y L/5, siendo L la distancia entre apoyos.

Load Tests for SWL mounted in the horizontal plane

Values obtained according to the IEC 61537 standard, edition 3, with a safety coefficient of 170% without ever reaching the collapse point. Tray section joints be situated at a support distance of between L/4 and L/5, L being the distance between supports.

Essais de charge de travail admissible (CTA) pour les installations horizontales

Valeurs obtenues conformément à la norme CEI 61537 édition 3, avec un coefficient de sécurité de 170 % et sans jamais atteindre l'effondrement. La jonction des sections du chemin de câbles doit être située à une distance du support comprise entre L/4 et L/5, où L est la distance entre les supports.

Ensaio de carga CTA em instalações horizontais

Valores obtidos de acordo com a norma IEC 61537 edição 3, com um coeficiente de segurança de 170% e sem nunca atingir o colapso. A junção das seções de caminhos de cabos deve estar localizada a uma distância do suporte entre L/4 e L/5, sendo L a distância entre apoios.

 mm	 mm	mm ²
120	100	9.238
	150	14.138
	200	19.038
	300	28.838
	400	38.638
	450	43.538
	500	48.438
	600	58.238
	750	72.938
	900	87.638



 mm	 mm	mm ²
150	100	12.028
	150	18.453
	200	24.878
	300	37.728
	400	50.578
	450	57.003
	500	63.428
	600	76.278
	700	89.128
	750	95.553
	800	101.978
900	114.828	
1000	127.678	



Product applications



www.pemsa-rejiband.com

Any information included in this document is property of Pemsa®. It cannot be copied, total or partially, nor disclosed to third parties nor used without the explicit and written authorization by Pemsa®. These documents total or partially, can be subject to patent and/or be patent pending and therefore protected by intellectual and industrial property rights. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex are registered trademarks property of "Pemsa Cable Management, S.A."

