Certification UL

rejiband® CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE GARANTIE.

Ce document certifie que **rejiband®** garantit et apporte une excellente continuité entre les tronçons de chemin de câbles et que ce produit peut être utilisé dans certaines conditions pour faire fonction de mise à la terre sans avoir à utiliser de conducteur de protection supplémentaire. Ce dernier est généralement utilisé pour assembler électriquement les masses d'une installation au conducteur de terre afin de garantir la protection contre les contacts indirects.

cod. CYNW. E305934

Le marquage UL Classified, obtenu par Pemsa après avoir testé les chemins de câbles **rejiband®** de 35, 60 et 100 mm finis en métal galvanisé et raccordés avec la pièce standard appelée "éclisse renforcée", certifie que le produit est conforme aux exigences de la norme NEMA VE 1-2000 Metal Cable Tray Systems d'après le Canadian Electrical Code et le National Electrical Code (NEC).

La valeur de la marque UL

UL est l'un des organismes de certification de sécurité les plus réputées au monde. Lorsque le marquage UL est apposé sur un produit, cela signifie que UL a réalisé les essais nécessaires sur les échantillons nécessaires conformément aux exigences de sécurité établies ; il garantit par ailleurs que les produits ne présentent aucun risque grave d'incendie, aucune décharge électrique ou aucun autre danger. Ce marquage indique également que UL garantit le respect de ces exigences de sécurité au fil du temps après avoir procédé aux vérifications périodiques nécessaires sur le site du fabricant.