




CERTIFICADO DE RESISTENCIA AL FUEGO

 **pemsa** certifica que su bandeja portacables

rejiband®

instalada, de acuerdo con los requisitos de la norma

DIN 4102-12

"Fire behaviour of building materials and elements,
Fire resistance of electric cable systems required to maintain circuit integrity"

ha obtenido la clasificación

E90

Según los ensayos realizados en los Laboratorios de ensayos homologados miembros de EGOLF, EUROLAB, ENAC y AENOR y con Nº de Referencia del Informe de Clasificación 7012/05-2

Esto significa que la bandeja Rejiband® ha superado el ensayo de resistencia al fuego, según las condiciones de la norma alemana DIN 4102-12 que estudia el comportamiento de una instalación eléctrica frente al fuego, durante 90 minutos y temperaturas de 1000 °C.

La bandeja Rejiband® en caso de fuego no provoca efectos peligrosos para las personas o la instalación (ni humos tóxicos, ni corrosivos, ni opacos) y mantiene, mediante los cables eléctricos que soporta, la alimentación eléctrica a los equipos.

Demostrándose en la práctica que la instalación de la bandeja Rejiband® con los cables eléctricos de seguridad, exentos de halógenos, mejora notablemente la seguridad de la instalación, con la resistencia al fuego citada; no agravando las consecuencias del fuego y garantizando el funcionamiento de los equipos de emergencia necesarios durante el tiempo de evacuación del personal afectado.

C. Merino Sebastián
Directora de Calidad



E90

